

**Звітність**  
**Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання**

за III квартал 2022 року  
(квартал)

Подають:		Термини подання	
Ліцензійати, що здійснюють господарську діяльність з розподілу електричної енергії, –		До 20 числа місяця наступного	
Респондент:	АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»	Код ЄДРПОУ	00130694
Найменування	21050, м.Вінниця, вул. Магістратська, 2		
Місцезнаходження	<i>(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/проекти, площа тощо.</i>		

*№ будинку (корпусу), № квартири (офісу)*

Рівень напруги	Код рядка	Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні (SAIDI), хв.							Індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні (SAIFI)							Розрахунковий обсяг недовідпущеної електроенергії (ENS), тис. кВт·год							Індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні (MAIFI)							Кількість точок комерційного обліку електричної енергії, одиниць	Споживання електричної енергії, тис.кВт·год**
		заплановані перерви			незаплановані (аварійні) перерви				усього	заплановані перерви			незаплановані (аварійні) перерви				усього	заплановані перерви			незаплановані (аварійні) перерви				усього						
		з попередженням	без попередження	з вини інших ліцензіатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензіата	з попередженням		без попередження	з вини інших ліцензіатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензіата	з попередженням	без попередження		з вини інших ліцензіатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензіата										
А	Б	010	020	030	040	050	060	065	070	080	090	100	110	120	125	130	140	150	160	170	180	185	190	200	210	220	230	240	245	250	260
110 / 154 кВ	005	1,3	0,3			6,7	2,2	10,5	0,00	0,06			0,07	0,05	0,19	5,4	1,3			47,0	10,6	64,3		0,016					0,016	27	404151,166
27,5 - 35 кВ	010	0,9	0,0		0,2	0,1	5,2	6,4	0,00	0,01		0,01	0,00	0,13	0,15	2,5	0,1		0,5	0,5	15,2	18,8		0,021					0,021	24	50414,584
6 - 20 кВ	015	129,5	31,9	0,9	16,7	2,0	122,1	303,1	0,72	0,64	0,02	0,10	0,01	1,49	2,99	546,0	143,0	8,2	57,0	8,5	606,0	1368,7	0,035	1,032	0,006		0,467	1,540	3 098	642486,436	
	020	86,6	22,4	1,7	2,4	0,1	115,2	228,3	0,53	0,51	0,03	0,07	0,01	1,62	2,76	254,7	70,0	7,6	4,4	0,2	376,9	713,8	0,008	1,110	0,000		0,464	1,582	1 697	484431,479	
у сільських населених пунктах	025	166,7	40,1	0,3	29,0	3,7	128,1	367,8	0,89	0,75	0,01	0,13	0,02	1,38	3,18	291,2	73,1	0,6	52,5	8,4	229,1	655,0	0,059	0,965	0,010		0,469	1,504	1 401	158054,957	
0,4 кВ	030	21,7	5,2	0,6	0,9	0,1	10,2	38,7	0,08	0,04	0,02	0,00	0,00	0,07	0,21	67,5	18,6	1,9	4,5	0,2	35,2	127,7	0,000	0,000			0,001	0,001	823 503	1890624,461	
	035	11,0	4,6	0,4	0,1	0,0	4,2	20,3	0,05	0,04	0,01	0,00	0,00	0,03	0,13	23,0	9,5	0,7	0,1	0,0	8,1	41,6					0,001	0,001	381 896	1120600,590	
у сільських населених пунктах	040	31,0	5,6	0,9	1,6	0,1	15,4	54,7	0,11	0,04	0,02	0,00	0,00	0,10	0,28	44,4	9,0	1,2	4,3	0,2	27,0	86,1	0,001	0,000			0,000	0,001	441 607	770023,871	
<b>Усього</b>	<b>045</b>	<b>153,5</b>	<b>37,4</b>	<b>1,6</b>	<b>17,8</b>	<b>8,9</b>	<b>139,7</b>	<b>358,7</b>	<b>0,81</b>	<b>0,75</b>	<b>0,04</b>	<b>0,11</b>	<b>0,09</b>	<b>1,74</b>	<b>3,54</b>	<b>621,3</b>	<b>163,1</b>	<b>10,1</b>	<b>61,9</b>	<b>56,2</b>	<b>666,9</b>	<b>1579,6</b>	<b>0,036</b>	<b>1,069</b>	<b>0,006</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,467</b>	<b>1,578</b>	<b>826 652</b>	<b>2987676,647</b>

\* - Рівень напруги елемента мережі, відмова або відключення якого призведе до перерв в електропостачанні

\*\* - Заповнюється в першому кварталі за даними попереднього року.

Керівник (власник)

(підпис)

Степанець В.І.

(П.І.Б.)

Виконавець

Кібенко І.Б.

(П.І.Б.)

телефон:

0432 65-95-01

факс:

електронна пошта:

ke02@voe.com.ua



UB  
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»  
№05.27-16421 від 19.10.2022  
КЕП: Степанець В. І. 19.10.2022 15:17  
58E2D9E7F900307B04000000529A3000404B8C00