

Звітність
Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання

за _____ III квартал _____ 2021 року
(квартал)

Лицензати, що здійснюють господарську діяльність з розподілу електричної енергії, –	Податють:	Терmini подання
Респоидент:		До 20 числа місяця наступного
Найменування	АТ "Вінницяобленерго"	Код ЄДРПОУ
Місцезнаходження	21050, м.Вінниця, вул. Магістратська, 2	00130694
<small>(повнотний індекс; область /Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця /приміток, площі тощо.</small>		

Не будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Рівень напруги	Код рядка	Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні (SAIDI), хв.								Індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні (SAIFI)								Розрахунковий обсяг недовідпущеної електроенергії (ENS), тис. кВт*год								Індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні (MAIFI)								Кількість точок комерційного обліку електричної енергії, одиниць	Споживання електричної енергії, тис.кВт·год**
		заплановані перерви				незаплановані (аварійні) перерви				заплановані перерви				незаплановані (аварійні) перерви				заплановані перерви				незаплановані (аварійні) перерви													
		з попередженням	без попередження	з вини інших ліцензатів або споживачів	усього	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензата	усього	з попередженням	без попередження	з вини інших ліцензатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензата	усього	з попередженням	без попередження	з вини інших ліцензатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензата	усього	з попередженням	без попередження	з вини інших ліцензатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензата	усього					
А	Б	010	020	030	040	050	060	065	070	080	090	100	110	120	125	130	140	150	160	170	180	185	190	200	210	220	230	240	245	250	260				
110 / 154 кВ	005	0,9	6,1		2,1		7,9	16,9	0,01	0,12		0,03		0,18	0,34	2,8	20,0		6,2		29,2	58,2		0,038					0,038	22	283049,702				
27,5 - 35 кВ	010	2,3	0,4	0,2	3,9	1,2	6,6	14,6	0,00	0,05	0,00	0,05	0,01	0,11	0,24	5,4	1,4	0,6	13,8	5,1	18,0	44,4		0,009					0,009	24	46938,140				
6 - 20 кВ У тому числі у міських населених пунктах у сільських населених пунктах	015	120,6	32,4	3,2	52,1	1,6	106,6	316,7	0,65	0,87	0,04	0,39	0,01	1,48	3,44	431,7	138,0	21,2	205,3	6,0	504,7	1307,0	0,068	0,839		0,082	0,000	0,365	1,354	3 035	471528,942				
	020	58,6	27,4	5,4	16,6	0,4	131,8	240,3	0,36	0,88	0,07	0,28	0,01	1,91	3,51	147,6	71,7	18,3	55,6	1,2	355,3	649,7	0,029	0,756		0,058		0,266	1,110	1 775	336674,700				
	025	176,2	37,0	1,3	83,9	2,7	84,1	385,1	0,92	0,86	0,02	0,48	0,01	1,09	3,38	284,1	66,3	2,9	149,6	4,9	149,4	657,3	0,103	0,914		0,103	0,000	0,453	1,572	1 260	134854,242				
0,4 кВ У тому числі у міських населених пунктах у сільських населених пунктах	030	23,5	6,8	1,2	5,7	0,3	16,0	53,5	0,08	0,05	0,03	0,02	0,00	0,09	0,27	70,5	23,1	3,7	19,3	0,9	49,9	167,3		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	815 422	1776899,112				
	035	11,8	6,5	0,8	1,7	0,1	7,1	28,1	0,05	0,06	0,02	0,01	0,00	0,06	0,19	21,3	13,0	1,6	3,0	0,2	14,0	53,1				0,000	0,000	0,000	0,000	384 944	1016341,864				
	040	33,9	7,1	1,5	9,3	0,5	24,0	76,3	0,12	0,05	0,03	0,02	0,00	0,12	0,35	49,2	10,1	2,1	16,3	0,7	35,9	114,2		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	430 478	760557,247				
Усього	045	147,3	45,7	4,6	63,9	3,1	137,1	401,7	0,74	1,10	0,07	0,49	0,02	1,86	4,29	510,4	182,5	25,5	244,5	12,1	601,8	1576,9	0,068	0,886	0,000	0,082	0,000	0,365	1,401	818 503	2578415,896				

* - Рівень напруги елементів мережі, відмова або відключення якого призведе до перерв в електропостачанні

** - Заповнюється в першому кварталі за даними попереднього року.

Керівник (власник) _____ (підпис) _____ Степанець В.І.
(П.І.Б.)
Виконавець _____ Кібенко І.Б.
(П.І.Б.)
телефон: _____ 0432 65-95-01 _____ факс: _____ електронна пошта: _____ ke02@voe.com.ua



UB
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
№05.27-16610 від 18.10.2021
КЕП: Степанець В. І. 18.10.2021 12:48
58E2D9E7F900307B0400000529A3000404B8C00