

Звітність
Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання

за IV квартал 2021 року
(квартал)

Подають:		Терміни подання	
Ліцензійати, що здійснюють господарську діяльність з розподілу електричної енергії, – Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг		До 20 числа місяця наступного за звітним періодом	
Респондент:	АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"	Код ЄДРПОУ	00130694
Найменування	21050, м. Вінниця, вул. Магістратська, 2		
Місцезнаходження	<i>(поштової адреси, області / Автономної Республіки Крим, району, населеного пункту, вулиця, провулок, площі тощо.</i>		
<i>№ будинку (корпусу, № квартири (офісу)</i>			

Рівень напруги	Код рядка	Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні (SAIDI), хв.							Індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні (SAIFI)							Ротражуваний обсяг невідпущеної електроенергії (ENS), тис. кВт*год							Індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні (MAIFI)							Кількість точок комерційного обліку електричної енергії, одиниць	Споживання електричної енергії, тис. кВт*год**
		заплановані перерви			незаплановані (аварійні) перерви				заплановані перерви			незаплановані (аварійні) перерви				заплановані перерви			незаплановані (аварійні) перерви												
		з попередженням	без попередження	усього	з вини інших ліцензятів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензятів	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензятів	з вини інших осіб	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензятів	з вини інших осіб	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензятів	з вини інших осіб	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензятів	з вини інших осіб	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензятів	з вини інших осіб	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб		
А	Б	010	020	030	040	050	060	065	070	080	090	100	110	120	125	130	140	150	160	170	180	185	190	200	210	220	230	240	245	250	260
110 / 154 кВ	005	0,1	0,5	0,0			1,8	2,4	0,01	0,08	0,01			0,01	0,11	0,2	1,3	0,1			7,7	9,4		0,043					0,043	22	283049,702
27,5 - 35 кВ	010		0,3				2,5	2,8		0,03				0,06	0,09		0,9				8,2	9,1		0,010					0,010	24	46938,140
6 - 20 кВ	015	114,5	71,8	2,1	18,6	2,2	80,3	289,5	0,70	0,89	0,03	0,18	0,03	1,04	2,88	435,3	276,5	9,9	64,6	8,6	382,3	1177,2	0,076	0,891	0,002	0,009	0,001	0,194	1,174	3 035	471528,942
У тому числі у міських населених пунктах	020	62,7	44,4	2,8	11,9	0,8	97,6	220,3	0,43	0,67	0,04	0,17	0,02	1,40	2,74	168,3	113,3	7,5	29,6	2,5	247,7	568,8	0,045	0,917	0,003	0,009		0,176	1,150	1 775	336674,700
у сільських населених пунктах	025	160,9	96,3	1,5	24,7	3,4	64,8	351,5	0,95	1,09	0,03	0,18	0,05	0,71	3,01	267,0	163,2	2,4	35,0	6,1	134,6	608,4	0,105	0,868		0,009	0,002	0,211	1,194	1 260	134854,242
0,4 кВ	030	19,8	9,7	1,1	1,0	0,2	8,3	40,1	0,08	0,07	0,03	0,00	0,00	0,06	0,24	60,5	30,9	3,2	2,2	0,9	27,6	125,3	0,000					0,000	815 422	1776899,112	
У тому числі у міських населених пунктах	035	10,3	8,6	0,6	0,2	0,3	6,4	26,3	0,05	0,07	0,02	0,00	0,00	0,06	0,19	19,9	15,3	1,3	0,3	0,7	11,9	49,4						0,000	384 944	1016341,864	
у сільських населених пунктах	040	28,4	10,7	1,5	1,7	0,1	10,0	52,4	0,10	0,07	0,04	0,01	0,00	0,07	0,29	40,6	15,5	2,0	2,0	0,2	15,7	75,9	0,000					0,000	430 478	760557,247	
Усього	045	134,4	82,2	3,2	19,6	2,4	93,0	334,8	0,80	1,07	0,07	0,18	0,03	1,17	3,32	496,0	309,7	13,3	66,8	9,5	425,8	1321,0	0,077	0,945	0,002	0,009	0,001	0,194	1,227	818 503	2578415,896

* - Рівень напруги елемента мережі, відмова або відключення якого призведе до перерв в електропостачанні

** - Зановнився в першому кварталі за даними попереднього року.

Керівник (власник) _____
(підпис)

Степанець В.І.
(П.І.Б.)

Виконавець _____
Кібенко І.Б.
(П.І.Б.)

телефон: _____ 0432 65-95-01

факс: _____

електронна пошта: _____ ke02@voe.com.ua



UB
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
№05.27-1210 від 19.01.2022
КЕП: Степанець В. І. 19.01.2022 17:53
58E2D9E7F900307B04000000529A3000404B8C00