

**Результати проведення моніторингу якості електричної енергії
в системі АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2023 рік**

Точка вимірювання параметрів якості електричної енергії		Кількість об'єктів вимірювання (всього), шт.		Кількість об'єктів, на яких показники відповідають ДСТУ, шт.	Кількість об'єктів, на яких показники не відповідають ДСТУ, шт.					
					всього	з них				
Об'єкт вимірювання	Шини вимірювання	план	факт	всього		частота	змінення напруги	небаланс напруги	флікер	гармоніки
ПС 110кВ	СН	80	80	74	6	0	6	0	0	0
ПС 35кВ	СН	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Споживачі СН	СН	29	29	29	0	0	0	0	0	0
ТП-10(6)	НН	52	52	52	0	0	0	0	0	0
Всього:		161	161	155	6	0	6	0	0	0